




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ (Ε.ΕΠ.ΕΤ.)  
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ



Θεσσαλονίκη,  
Αρ.Πρωτ.: 107/01-12-2022

Ταχ. Δ/ση : Στρωμνίτης 53  
54248 - Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες : Π. Κούρτη, Ν. Τσιλίκας  
Τηλέφωνο : 2313 309 267, 367  
Email : [eepe@damt.gov.gr](mailto:eepe@damt.gov.gr)

ΠΡΟΣ: Δήμο Βέροιας  
Α) Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Μητροπόλεως 46  
59132 – Βέροια  
(αποστολή και με email: [protokollo@veria.gr](mailto:protokollo@veria.gr))  
Με την υπόδειξη να θυροκολληθεί στο  
κτίσμα, να αναρτηθεί στο κατάστημά του  
Δήμου και να δημοσιεύσει στον διαδικτυακό  
τόπο αυτού  
Β) Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης, Κτηματολογίου  
& Περιουσίας  
Βικέλα 4  
59132 – Βέροια  
(αποστολή και με email: [ydom@veria.gr](mailto:ydom@veria.gr))

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση απόφασης της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) που αφορά την υπόθεση κτίσματος στην Βέροια ΠΕ Ημαθίας, φερόμενων ιδιοκτητών/τριών Σαρίκα Νικόλαου, Σαρίκα Ελένης και Σαρίκα Κωνσταντίνου

ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ.πρωτ. 94/17-11-2022 (56190/11-11-2022) έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου Βέροιας με τα συνημμένα αυτής στοιχεία.

Σας διαβιβάζουμε το Απόσπασμα Πρακτικού της 7ης/2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής που αφορά την λήψη απόφασης σχετικής με την υπόθεση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος στην Βέροιας ΠΕ Ημαθίας φερόμενων ιδιοκτητών/τριών Σαρίκα Νικόλαου, Σαρίκα Ελένης και Σαρίκα Κωνσταντίνου (Πράξη 2η) και παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.

Εκ μέρους της Επιτροπής  
Η Πρόεδρος

PARASKEVI KOURTI  
02.12.2022 09:39  
Παρασκευή Κούρτη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Συνημμένα:

1. Απόσπασμα Πρακτικού 7ης Συνεδρίασης (28-11-2022) Ε.ΕΠ.ΕΤ. χ.α. Μακεδονίας – Θράκης (Πράξη 2η).
2. Η υπ.αριθμ.99/2022 αυτοψία των μελών της Ε.ΕΠ.ΕΤ επί του εν λόγω κτίσματος.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ (Ε.ΕΠ.ΕΤ.)  
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτσας 53 – 54248 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2313 309367 - Email: eepet@damt.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
της 2<sup>ΗΣ</sup> ΠΡΑΞΗΣ της 7ης/2022 (28.11.2022) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09.30 π.μ. και κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23 έως 27 του ν 4787/2021 (Α' 44), συνήλθε με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr), η Ειδική Επταμελής Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμορρόπων χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας - Θράκης, μετά από την υπ' αρ. πρωτ. 101/25.11.2022 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία απεστάλη προς όλα τα μέλη (τακτικά & αναπληρωματικά) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, παραβρέθηκαν και συμμετείχαν οι παρακάτω:

- ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1) Παρασκευή Κούρτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος της ΔΙΠΕΧΩΣΧ/ΚΜ της ΑΔΜΘ
- ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 2) Αθανάσιος Κανλής, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του ΥΠ.ΠΟ.Α (για όλες τις Πράξεις)
- 3) Δήμητρα Καλλιγά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, προϊσταμένη του τμήματος μελετών και έργων αναστήλωσης μνημείων, μουσείων και πολιτιστικών πόρων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του ΥΠ.ΠΟ.Α (για όλες τις Πράξεις)
- 4) Αλεξάνδρα Καραβιδοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης (για όλες τις Πράξεις)
- 5) Παρθένα Βαβουλίδου, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου (για όλες τις Πράξεις)
- 6) Αντωνία Μαυρουδή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ (για όλες τις Πράξεις)
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Τσιλίκας, Τ.Ε. Μηχανικών, υπάλληλος της ΔΙΠΕΧΩΣΧ/ΚΜ της ΑΔΜΘ.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη (Κούρτη Παρασκευή, Αθανάσιος Κανλής, Δήμητρα Καλλιγά, Αλεξάνδρα Καραβιδοπούλου, Παρθένα Βαβουλίδου και Αντωνία Μαυρουδή), άρχισε η συζήτηση των θεμάτων, όπως αυτά αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη (αρ. πρωτ. ΕΕΠΕΤ 101/21.10.2022). Ταυτόχρονα της πρόσκλησης, είχε παραχωρηθεί στα μέλη πρόσβαση σε ηλεκτρονικό φάκελο αρχείων, για κάθε εξεταζόμενη πράξη, που διατηρείται σε υπολογιστικό νέφος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με ευθύνη της Προέδρου και στο οποίο περιέχοντα όλα τα σχετικά με την πράξη έγγραφα (αίτημα και προσκομιζόμενα στοιχεία της αιτούμενης ΥΔΟΜ, αυτοψίες, φωτογραφίες κλπ.).

Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

**ΠΡΑΞΗ 2η**  
**(Θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης)**

«Λήψη απόφασης σχετικά με κτίσμα παλαιότερο των 100 ετών που βρίσκεται σε γειννίαση με τα αρχαία τείχη της πόλης, στον οικισμό Βέροιας της ΠΕ Ημαθίας, φερόμενων ιδιοκτητών/τριών Σαρίκα Νικόλαου, Σαρίκα Ελένης και Σαρίκα Κωνσταντίνου»

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

- (1) Τις διατάξεις των άρθρων 23 έως 27 του ν 4787/2021 (Α' 44).
- (2) Την υπ.αριθμ. 177438/27-06-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία συγκροτήθηκε η Επταμελής Επιτροπή Επικινδύνων Ετοιμόρροπων του ν 4787/2021 με χωρική αρμοδιότητα την Μακεδονία - Θράκη (ΥΟΔΔ' 542) και την τροποποιητική αυτής ως προς αναπληρωματικό μέλος, ΑΠ 210875/09-09-2022 (ΥΟΔΔ' 953).
- (3) Τις διατάξεις του ΠΔ/13-04-1929 (Α' 153) περί επικινδύνων οικοδομών.
- (4) Την με αριθμ.πρωτ. 94/17-11-2022 (56190/11-11-2022) έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας με τα συνημμένα αυτού στοιχεία,
- (5) Την υπ.αριθμ.πρωτ. 95/22-11-2022 Πρόσκληση (εντολή) της Ε.ΕΠ.ΕΤ χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας - Θράκης για την διενέργεια αυτοψίας (7η/2022) και την συμπληρωματική αυτής με αριθμ.πρωτ. 97/23-11-2022.
- (9) Την με αριθμ.πρωτ. 99/24-11-2022 αυτοψία της Ε.ΕΠ.ΕΤ επί κτίσματος πιθανολογούμενο ως παλαιότερο των 100 ετών στην οδό Καραϊσκάκη 12, στον οικισμό Βέροιας της ΠΕ Ημαθίας.
- (10) Την με αριθμ.πρωτ. 101/25-11-2022 πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΕΕΠΕΤ χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας - Θράκης (7η/2022) προς τα μέλη της Επιτροπής για την διεξαγωγή της παρούσης 7ης/2022 (28.11.2022) Συνεδρίασης και τις μετέπειτα σχετικές προσκλήσεις μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr.
- (8) Το γεγονός ότι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών/τριών και πιο συγκεκριμένα η Σαρίκα Ελένη και ο γιος του Κωνσταντίνου Σαρίκα, Σαρίκας Νικόλαος, παρευρέθηκαν επί τόπου της αυτοψίας, παραχώρησαν πρόσβαση για τα μέλη της Επιτροπής στο εσωτερικό του κτίσματος και εξέφρασαν τις απόψεις τους επί του θέματος.

**Και επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου:**

- i. Τμήμα του κτίσματος είναι, με βάση τα κτιριοδομικά του χαρακτηριστικά, μεγαλύτερο των 100 ετών ενώ στο σύνολό του γειννιάζει με τα τείχη της Βέροιας.
- ii. Ο δήμος Βέροιας τήρησε την διαδικασία και με το υπ.αριθμ.πρωτ. 94/17-11-2022 (56190/11-11-2022) έγγραφό του παρέπεμψε προς εξέταση στην Επιτροπή, υπόθεση επικίνδυνου κτίσματος στον οικισμό Βέροιας φερόμενων ιδιοκτητών/τριών Σαρίκα Νικόλαου, Σαρίκα Ελένης και Σαρίκα Κωνσταντίνου.
- ii. Στις 2-11-2022 και 11-11-2022, αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας διενήργησε αυτοψίες στις οποίες διαπίστωσε σοβαρές βλάβες και αναλυτικότερα έντονες ρηγματώσεις, κατάρρευση τμημάτων της στέγης καθώς και τμήματος της εσωτερικής τοιχοποιίας του ισογείου, απώλεια υλικού και επιχρισμάτων των ξυλόπηκτων τοίχων κ.α. Η έκθεση καταλήγει κρίνοντας το κτίσμα ως επικίνδυνο που χρήζει κατεδάφισης.
- iii. Με βάση την με αριθμ.πρωτ. 99/24-11-2022 αυτοψία των μελών της Ε.ΕΠ.ΕΤ. Το κτίσμα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση διατήρησης. Η στέγη, μέρος των εσωτερικών τοιχοποιιών και τα δάπεδα του αριστερού τμήματος έχουν καταρρεύσει όπως επίσης και ο ξυλόπηκτος κεντρικός εσωτερικός τοίχος του ισογείου. Στον εξωτερικό τοίχο εντοπίζεται έντονη διαμπερής ρωγμή στο σημείο ένωσης

του ισογείου με τον όροφο. Ρηγματώσεις υπάρχουν επίσης γύρω από όλα τα κουφώματα τα οποία είναι αποσαθρωμένα ή σπασμένα. Όλες οι υπόλοιπες ξυλόπηκτες τοιχοποιίες εμφανίζουν έντονη διάβρωση και απώλεια υλικού. Μπάζα και άλλα υλικά και απορρίμματα βρίσκονται συγκεντρωμένα εντός του εσωτερικού χώρου.

**Η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα:**

Χαρακτηρίζει το κτίσμα ως επικινδύνως ετοιμόρροπο στο σύνολό του και αποφασίζει την ολική κατεδάφισή του. Η κατεδάφιση θα εκτελεστεί εντός της προθεσμίας που θέτει ο νόμος, κατόπιν λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας ανθρώπων και πραγμάτων.

Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από την με αριθμ.πρωτ. 99/24-11-2022 αυτοψία μελών της Ε.ΕΠ.ΕΤ και διαβιβάζεται προς την οικεία ΥΔΟΜ και τον οικείο Δήμο προς εκτέλεση των προβλεπόμενων κατά τον νόμο ενεργειών καθώς και προς θυροκόλληση στο κτίσμα, ανάρτηση στο κατάστημά του και δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο αυτού προκειμένου να λάβουν γνώση οι ιδιοκτήτες/τριες της κατασκευής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

PARASKEVI KOURTI  
02.12.2022 09:26

Παρασκευή Κούρτη

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Τσιλίκας





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ (Ε.ΕΠ.ΕΤ.)  
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022  
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 99/2022

ΟΙΚΟΔΟΜΗ: ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ  
ΘΕΣΗ: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 12, ΟΤ 38β ΒΕΡΟΙΑ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΣΑΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΑΡΙΚΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

#### ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ

Στις 24-11-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. συνεκλήθη η Ειδική Επταμελής Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων του άρθρου 23 του ν 4787/2021 (Α 44), σύμφωνα με την με ΑΠ 177438/27-06-2022 (ΥΟΔΔ' 542) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και την τροποποιητική αυτής ΑΠ 210875/09-09-2022 (ΥΟΔΔ' 953), με τις οποίες συγκροτήθηκε κατόπιν και της με αρ.πρωτ. 95/22-11-2022 και την συμπληρωματική αυτής με αρ.πρωτ. 97/23-11-2022 πρόσκλησης (εντολής) διενέργειας αυτοψίας της Προέδρου της Επιτροπής, ως εξής:

1. Παρασκευή Κούρτη, αρχιτέκτονας μηχανικός, υπάλληλος της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ.
2. Δήμητρα Καλλιγά, αρχιτέκτονας μηχανικός, υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α.
3. Αθανάσιος Κανλής, πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος του ΥΠ.ΠΟ.Α.
4. Αλεξάνδρα Καραβιδοπούλου, πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος Δήμου Θεσσαλονίκης
5. Όλγα Ανδρεάδου, πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Βέροιας

Η επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν 4787/2021 (Α' 44), άρθρα 23 έως 27,
2. Την με αριθμ.πρωτ. 94/17-11-2022 (56190/11-11-2022) έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας με τα συνημμένα αυτού στοιχεία,

πραγματοποίησε αυτοψία σε κτίσμα που βρίσκεται εντός του οικιστικού ιστού της Βέροιας. Τα στοιχεία της αυτοψίας περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση.

#### 1. Θέση

Το κτίσμα βρίσκεται εντός του οικισμού της Βέροιας, στην οδό Καραϊσκάκη 12, στο ΟΤ 38β.



Φωτ. 1 Θέση του κτίσματος στον οικιστικό ιστό

## 2. Σύνομη περιγραφή του κτίσματος

Πρόκειται για διώροφο κτίσμα κατασκευασμένο από λιθοδομή περιμετρικά και ξυλόπηκτους τοίχους εσωτερικά αλλά και στην πρόσοψη του ορόφου. Φέρει κεραμοσκεπή. Το κτίσμα πρέπει να έχει δεχθεί πολλές και ποικίλες παρεμβάσεις στην διάρκεια της ζωής του που αφορούν κυρίως την διαμερισμάτωσή του σε δύο ξεχωριστές κατοικίες, την προσθήκη εξώστη από σκυρόδεμα και αμφίπλευρων κλιμάκων. Πλέον των παραπάνω τα ανοίγματα της πρόσοψης έχουν επίσης διαφοροποιηθεί.

## 3. Ιδιότητα με βάση την οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής

Κτίσμα που η αρχική του φάση είναι παλαιότερη των 100 ετών με βάση τα υλικά κατασκευής καθώς και γειτνίαση με τα, κηρυγμένα μνημεία, αρχαία τείχη της Βέροιας.

## 4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Στους φερόμενους ιδιοκτήτες περιλαμβάνονται οι Σαρίκας Νικόλαος, Σαρίκα Ελένη και Σαρίκας Κωνσταντίνος. Επί τόπου της αυτοψίας παρευρέθηκαν οι Σαρίκα Ελένη καθώς και ο γιός του Σαρίκα Κωνσταντίνου.

## 5. Ιστορικό

Στις 2-11-2022 και 11-11-2022, αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βέροιας διενήργησε αυτοψίες στις οποίες διαπίστωσε σοβαρές βλάβες και αναλυτικότερα έντονες ρηγματώσεις, κατάρρευση τμημάτων της στέγης καθώς και τμήματος της εσωτερικής τοιχοποιίας του ισογείου, απώλεια υλικού και επιχρισμάτων των ξυλόπηκτων τοίχων κ.α. κατόπιν των αυτοψιών συντάχθηκε το με αριθμ.πρωτ. 56190/11-11-2022 διαβιβαστικό προς την Ε.ΕΠ.ΕΤ προς εξέταση της υπόθεσης.

Η παρούσα αυτοψία εκτελείται κατόπιν του με αριθμ.πρωτ. 96/22-11-2022 εντολή αυτοψίας της Προέδρου και της συμπληρωματικής με αριθμ.πρωτ. 97/23-11-2022 εντολή αυτοψίας.







Φωτ. 3 Πρόσοψη του κτίσματος

#### 6. Υφιστάμενη κατάσταση του κτίσματος – παρατηρήσεις αυτοψίας

Το κτίσμα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση διατήρησης. Η στέγη, μέρος των εσωτερικών τοιχοποιιών και τα δάπεδα του αριστερού τμήματος έχουν καταρρεύσει όπως επίσης και ο ξυλόπηκτος κεντρικός εσωτερικός τοίχος του ισογείου. Στον εξωτερικό τοίχο εντοπίζεται έντονη διαμπερής ρωγμή στο σημείο ένωσης του ισογείου με τον όροφο. Ρηγματώσεις υπάρχουν επίσης γύρω από όλα τα κουφώματα τα οποία είναι αποσαθρωμένα ή σπασμένα. Όλες οι υπόλοιπες ξυλόπηκτες τοιχοποιίες εμφανίζουν έντονη διάβρωση και απώλεια υλικού. Μπάζα και άλλα υλικά και απορρίμματα βρίσκονται συγκεντρωμένο εντός του εσωτερικού χώρου.



**Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής**

Παρασκευή Κούρτη  
Αρχιτέκτων μηχ.

PARASKEVI KOURTI  
30.11.2022 13:08

Αλεξάνρα Καραβιδοπούλου  
Πολιτικός μηχ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ  
01.12.2022 13:04

Δήμητρα Καλλιγά  
Αρχιτέκτων Μηχ.

Dimitra Kalliga  
01.12.2022 10:13

Όλγα Ανδρεάδου  
Πολιτικός Μηχ.

OLGA ANDREADOU  
02.12.2022 09:21

Αθανάσιος Κανλής  
Πολιτικός μηχ.

Athanasios Kanlis  
01.12.2022 11:00

