

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Τεχνικό Συντήρησης Έργων

Ταχ.Διεύθ. :Βικέλα 4, Βέροια.
Πληροφορίες:Ε. Γκαβανάς
Τηλέφωνο :2331350588

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση & Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τοποθέτηση στηθαίων τύπου W4

ΕΡΓΟ : «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 69/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΥΠ. ΕΡΓΟΥ: 3.400.000,00 € (με φπα).
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ (έκπτωση 47,36%)
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: **1.796.698,98 € (με φπα)**

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ε. Γκαβανάς, Πολ /κός μηχαν /κός & Κ. Σαχινίδης, Ηλεκ /γος μηχαν /κός

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2020 περιλαμβάνεται το έργο : **«Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»** προϋπολογισμού 1.796.698,98 € στον Κ.Α. 02.30.7323.026. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την από 30/08/2018 σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Σύμφωνα με την από 30-08-2018 απόφαση του Δ.Τ.Υ. Δ. Βέροιας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, συγκροτήθηκε η επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας υλικών του έργου προκειμένου να ελέγχει και εγκρίνει την ενσωμάτωση των υλικών στο έργο σε σύγκριση του τύπου και των προδιαγραφών των υλικών με αυτά της μελέτης βάσει του περιγραφικού τιμολογίου και των προδιαγραφών της μελέτης.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την υπ' αριθμόν 92/3.1.2020 αίτηση για έγκριση του υλικού **Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων** (Α.Τ.: 5.001- Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Ε.01.3.3) προϊόν της εταιρείας 'Pass Co LTD', με έδρα την Βουλγαρία, συνοδευόμενο από: εγχειρίδιο τοποθέτησης (installation manual), φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών & τεχνικά σχέδια, Πιστοποιητικό certificate EN1317-5:2007, δήλωση CE, έκθεση δοκιμών του φορέα CSI (test report), πιστοποιητικό EN ISO 9001:2016, φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την υπ' αριθμό 2383/5.2.2020 συμπληρωματική αίτηση για το σχετικό υλικό δηλώνοντας αδυναμία εύρεσης του στηθαίου μελέτης τύπου W5 και προτείνοντας αλλαγή του τύπου του υλικού με στηθαίου τύπου W4 χωρίς επιπλέον αποζημίωση, δηλώνοντας ότι η προτεινόμενη αλλαγή αφορά στηθαίο με μικρότερο λειτουργικό πλάτος (το λειτουργικό πλάτος του w4 είναι 1,30μ αντί 1,70 του W5) έχει την ίδια

σκληρότητα ASI A και είναι ακριβότερο βάση των τιμολογίων των έργων (τιμή 125 € :W4 αντί 110 €: W5).

Η Υπηρεσία απέστειλε ερώτημα στον μελετητή του έργου για το θέμα ο οποίος και απάντησε με το 2753/6.2.2020 διευκρινιστικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιτρέποντας την χρησιμοποίηση του W4 αντί του W5.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώνεται η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων και ότι γενικά ο τύπος W4 είναι καλύτερος του W5 πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την ακριβότερη τιμή στα τιμολόγια των δημοσίων έργων.

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εκφράσει την σύμφωνη γνώμη για την προτεινόμενη αλλαγή έτσι ώστε η Υπηρεσία να προχωρήσει σε έγκριση για τοποθέτηση του χαλύβδινου στηθαίου τύπου W4 αντί του περιγραφόμενου από την μελέτη W5 και χωρίς επιπλέον αποζημίωση.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ