



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 11/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 76/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 12,95 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/15 KV-συνοδό έργο του υπό αδειοδότηση ΦΣΠΗΕ στη θέση Δορμάνι) της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.»

Σήμερα **22 Φεβρουαρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-2-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Α.Ακριβόπουλος, 11) Α.Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13) Α.Δέλλας, 14) Α.Ασλανίδης, 15) Μ.Τζαφερόπουλος, 16) Γ.Μπατσαρά, 17) Ε.Κελεσιδης, 18) Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός, 21) Χ.Τσιούντας, 22) Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Γ.Γουλτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Β.Στεφανόπουλος, 27) Κ.Θεοδωρίδης, 28) Δ.Τσανακτσίδης, 29) Δ.Ράλλη, 30) Χ.Τσολακίδης 31) Γ.Μελιόπουλος, 32) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Σ.Τζήμα, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσιδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Δ.Τσανακτσίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 59/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 60/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 61/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσολακίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 16-2-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 60822(60)/25-1-2023 (ΠΕΤ : 2106545425) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων / Περιφερειακό Συμβούλιο, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση:

Το έργο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 12,495MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με τον Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/150 kV – συνοδό έργο του υπό αδειοδότηση ΦΣΠΗΕ στη θέση Δορμάνι), της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στις θέσεις «ΡΑΧΙΑ 1» πλησίον της ΤΚ Ράχης, «ΡΑΧΙΑ 2» και «ΡΑΧΙΑ 4» πλησίον της ΤΚ Γεωργιανών, της ΔΕ Βέροιας του Δ. Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας», (ΠΕΤ. 2106545425).».

Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02.

Φορέας υλοποίησης του έργου: “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. “ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.”.

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 26/ 01/ 2023 έως 25/ 02/ 2023.

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313–309.399 κα. Ι. Βασιλειάδου).

Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: <http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=491>

Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Π.Ε Ημαθίας την 26 Ιανουαρίου 2023.

Στοιχεία του έργου όπως προκύπτουν από την Μη Τεχνική Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη αφορά την εγκατάσταση τριών (3) φωτοβολταϊκών σταθμών, εκ των οποίων:

ένας (1) σταθμός θα βρίσκεται στη θέση ΡΑΧΙΑ 1, «πλησίον Τ.Κ Ράχης», Δ.Ε. Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

δύο (2) σταθμοί ΡΑΧΙΑ 2 και ΡΑΧΙΑ 4 θα βρίσκονται στη θέση «πλησίον Τ.Κ. Γεωργιανών», Δ.Ε. Βέροιας, Δήμου Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η συνολική έκταση των γηπέδων στα οποία θα εγκατασταθούν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα είναι 248.258,37 τ.μ. και η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε 12,495 MW.

ΘΕΣΗ ΡΑΧΙΑ 1: έκταση γηπέδου 113.140,53 τ.μ. / ισχύς 6,000 MW

ΘΕΣΗ ΡΑΧΙΑ 2: έκταση γηπέδου 44.903,17τ.μ. / ισχύς 3,000 MW

ΘΕΣΗ ΡΑΧΙΑ 4: έκταση γηπέδου 90.214,67 τ.μ. / ισχύς 3,495 MW.

Άλλα στοιχεία του έργου:

Το έργο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μονάδα κατατάσσεται στην Α2 υποκατηγορία της Ομάδας 10 και χαρακτηρίζεται ως Χαμηλής Οχλησης.

Το σύνολο των γηπέδων εγκατάστασης των έργων βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης, εκτός ορίου οικισμού, εκτός Ζ.Ο.Ε., εκτός Γ.Π.Σ. και εκτός του δικτύου Natura.

Σύμφωνα με τις Βεβαιώσεις Χρήσεων Γης της Πολεοδομίας Δ. Βέροιας, είναι επιτρεπτή από την άποψη των χρήσεων γης, η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην υπό μελέτη περιοχή.

Όσον αφορά στα έργα διασύνδεσης για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 12,495 MW θα απαιτηθεί επέκταση του δικτύου του ΑΔΜΗΕ που θα αποτελείται από ένα υποσταθμό ανύψωσης τάσης 20/150kV. Τα πάρκα θα συνδέονται με υπόγεια γραμμή Μέσης Τάσης (ΜΤ), σε έναν οικίσκο που θα στεγάζει τον κεντρικό υποσταθμό ΜΤ. Ο Υποσταθμός

(ΥΣ) ανύψωσης Τάσης 20/150kV θα αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά ως συνοδό έργο από άλλο φωτοβολταϊκό σταθμό στη θέση «Δορμάνι» της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.».

Το θέμα τέθηκε για γνωμοδότηση στις Κοινότητες Γεωργιανών και Ραχίς και στις Επιτροπές Διαβούλευσης και Ποιότητας Ζωής.

Σημαντική Σημείωση: Ο ιδιοκτήτης των χώρων «Ραχιά 2» και «Ραχιά 4» που είναι ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Διαχειρίσεως Δάσους Γεωργιανών, με έγγραφο-του (3/14-2-2023), μας ενημέρωσε ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Δήμαρχος: Εμείς θα συμφωνήσουμε με τα συμβούλια των Δ.Κ. Στο θέμα 18 είναι αρνητική καθότι δεν έχουν ενημερωθεί καν οι ιδιοκτήτες του χώρου που είναι του Συνεταιρισμού των Γεωργιανών και με το 19^ο θέμα θα συμφωνήσουμε με την γνωμοδότηση του συμβουλίου της Δ.Κ. Κουμαριάς που σε αυτή την περίπτωση είναι θετική.

Μιχαηλίδης: Στο 18^ο θέμα είπαν και οι δύο όχι;

Δήμαρχος: Ναι. Στο 18^ο είναι οι Γεωργιανοί και στο 19^ο η Κουμαριά.

Μιχαηλίδης: Για την Ραχιά δεν είναι το 18ο;

Δήμαρχος: Και στην Ραχιά υπάρχει αντίθεση.

Μιχαηλίδης: Στο 18^ο πρέπει να γνωμοδοτήσουν χωρίς να υπάρχει συμβατική υποχρέωση τα δύο τοπικά συμβούλια και η Ραχιά και η Γεωργιανοί. Γνωμοδοτήσανε ή κάποιο από τα δύο δεν γνωμοδότησε, παρήλθε η προθεσμία και θεωρείται ως θετική;

Κ.Θεοδωρίδης: Έχουν έρθει από τους Γεωργιανούς και μπορούν να μας απαντήσουν.

Μιχαηλίδης: Για την Ραχιά ρωτάω εγώ.

Πρόεδρος: Αν χρειαστεί κ. Θεοδωρίδη θα πάρουν το λόγο.

Δήμαρχος: Από τους Γεωργιανούς έχουμε αρνητική γνωμοδότηση για την Ραχιά είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο και με ενημέρωσε ότι είναι αρνητικοί. Δεν έχω κάποιο έγγραφο από την Ραχιά.

Μιχαηλίδης: Αν δεν έχουμε έγγραφο και παρέλθει η προθεσμία θεωρείται ότι είναι θετική.

Δήμαρχος: Εγώ μεταφέρω την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον πρόεδρο, δεν έχω κάποιο χαρτί από την Ραχιά στα χέρια μου.

Μιχαηλίδης: Είναι άλλο να μας λέτε Δήμαρχε ότι είπε ο πρόεδρος ότι είναι αρνητικός και το σεβόμαστε αλλά δεν έχουμε την απόφαση γιατί όμως αν παρέλθει η προθεσμία θεωρείται ως εξέλιξη της κατάστασης και είναι θετική.

Δήμαρχος: Σε κάθε περίπτωση και επί της ουσίας ακόμα και να μην υπήρχε καθόλου απάντηση ούτε από τους Γεωργιανούς, που υπάρχει, είναι απαράδεκτο κάποιος να μην ενημερώσει τους δικαιούχους-ιδιοκτήτες και να βγάζει άδεια για το μέρος τους. Η ουσία είναι αυτή και θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε σύμφωνοι.

Πρόεδρος: Κατά συνέπεια η άποψή μας είναι γνωμοδοτική και συμφωνούμε με τα τοπικά συμβούλια.

Μελιόπουλος: Διάβασα το έγγραφο του κ. Σοφινίδη και επειδή εδώ εκφράζουμε γνωμοδότηση αν προχωρήσει η όλη διαδικασία από την πλευρά της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.» πως εμείς θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των ανθρώπων που δεν ρωτήθηκε η γνώμη τους. Τι μπορούμε να κάνουμε;

Δήμαρχος: Δυστυχώς η νομοθεσία κ. Μελιόπουλε επιτρέπει να γίνει αυτό που έγινε έως εδώ, αλλά δεν το επιτρέπει να προχωρήσει χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, μπορεί να εκμεταλλευτεί την άδεια που έχει βγάλει για να κάνει ένα φωτοβολταϊκό στην Ημαθία. Δυστυχώς αυτή είναι η νομοθεσία.

Παλουκίδης: Πως έχει το δικαίωμα σε 250 στρέμματα αυτή η εταιρεία να αναπτύξει φωτοβολταϊκό. Έχει ιδιοκτησία;

Πρόεδρος: Δεν έχει και δεν θα προχωρήσει απλά αποκτά δικαίωμα να πάει αλλού στην Ημαθία αλλά εκεί όχι όμως.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με τη πρόταση του Δημάρχου;

Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 16-2-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασιλείου Παπαδόπουλου.
- 2.- Την πρόταση του Δημάρχου
- 3.- Την υπ' αριθ. 5/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
- 4.- Το από 17-2-2023 πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
- 5.- Την υπ' αριθ. 2/2023 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γεωργιανών
- 6.- Το με αρ. πρωτ. 3/14-2-2023 έγγραφο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχείρισεως Αδιαιρέτου Δάσους Γεωργιανών
- 7.- Το με αρ. πρωτ. 60822(60)/25-1-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εκφράζει τη μη σύμφωνη γνώμη του επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 12,95 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το Υ/Σ ανύψωσης τάσης 20/15 KV-συνοδό έργο του υπό αδειοδότηση ΦΣΠΗΕ στη θέση Δορμάνι) της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.».

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **76/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Αριστομένης Λαζαρίδης					
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
Η.	Τσιφλίδης		Γ.	Τσιλογιάννης	
Β.	Παπαδόπουλος		Σ.	Παπά	
Σ.	Ασλάνογλου		Η.	Καραμήτσος	
Κ.	Ρίζος				
Θ.	Θεοδωρίδης				
Α.	Τσαχουρίδης				
Σ.	Διαμάντης				
Β.	Λυκοστράτης				
Κ.	Γρηγοριάδης				
Λ.	Ακριβόπουλος				
Α.	Σιδηρόπουλος				
Α.	Δέλλας				
Λ.	Ασλανίδης				
Μ.	Τζαφερόπουλος				
Γ.	Μπατσαρά				
Ε.	Κελεσίδης				
Κ.	Βασιλειάδης				
Κ.	Παλουκίδης				
Δ.	Πυρινός				
Χ.	Τσιούντας				
Ν.	Λαζόπουλος				
Π.	Παυλίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
Β.	Στεφανόπουλος				
Κ.	Θεοδωρίδης				
Δ.	Τσανακτσίδης				
Δ.	Ράλλη				
Χ.	Τσολακίδης		Ακριβές απόσπασμα Βέροια 2-3-2023 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		
Γ.	Μελιόπουλος				
Ι.	Τσαναξίδης				