

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **22/2010** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **712/2010**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Αποδοχή γνωμοδοτήσεων νομικού συμβούλου και της επιτροπής διερεύνησης της δυσλειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του Δημαρχείου.

Σήμερα **4 Οκτωβρίου** του έτους **2010** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **30-9-2010** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **27** μελών βρέθηκαν παρόντα **21** μέλη.

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>	<u>Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
1. Μ. Σουμελίδης	Α. Δελαβεριδής	Σ. Διαμαντής
2. Δ. Δάσκαλος	Κ. Συμεωνίδης	Η. Σοφινίδης
3. Τ. Χατζηαθανασίου	Χ. Γεωργιάδης	
4. Γ. Μιχαηλίδης	Ι. Ακριβόπουλος	<u>Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.</u>
5. Π. Παυλίδης	Ε. Σοφινίδης	Ι. Καπετανίδης
6. Π. Τσαπαρόπουλος	Γ. Ορφανίδης	Σ. Κρομμύδας
7. Σ. Μηλιόπουλος		Π. Ποταμόπουλος
8. Ν. Μουσιάδης		Π. Πιτούλιας
9. Α. Τσιάρας		Γ. Μανακούλης
10. Ν. Τσιαμήτρος		Β. Ρήσσο
11. Ν. Μαυροκεφαλίδης		Ι. Ταρασίδης
12. Μ. Τρανίδης		
13. Α. Παπαστεργίου		
14. Γ. Κάκαρης		
15. Χ. Σκουμπόπουλος		
16. Β. Γιαννουλάκης		
17. Σ. Παναγιωτίδης		
18. Μ. Σακαλής		
19. Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή		
20. Ε. Γουναράς		
21. Ι. Καλαϊτζίδης		

Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Τ. Χατζηαθανασίου, Σ. Μηλιόπουλος, Α. Παπαστεργίου, Η. Σοφινίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 682/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Μ. Τρανίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 686/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Σ. Παναγιωτίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Παπαστεργίου, Β. Γιαννουλάκης.
4) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 689/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
5) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 695/2010 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Παπαστεργίου.
6) Κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 698/2010 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Γιαννουλάκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Μ. Σουμελίδης, Π. Τσαπαρόπουλος, Ν. Μουσιάδης.
8) Κατά τη συζήτηση της αριθ. 699/2010 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Ν. Μουσιάδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Χ. Σκουμπόπουλος, Μ. Τρανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 1-7-2010 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Δημητρίου Δάσκαλου, που έχει ως εξής:

Στα πλαίσια της 321/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον κλιματισμό του Δημαρχείου σας αποστέλλουμε

- Τις έγγραφες απόψεις της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΥΦΑΝΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ Ο.Ε.».
- Την γνωμοδότηση της επιτροπής που συστήθηκε στα πλαίσια της 321/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
- Τον φάκελο του έργου.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από 17-6-2010 γνωμοδότηση της επιτροπής διερεύνησης της δυσλειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του Δημαρχείου, με την οποία αυτή γνωμοδοτεί ότι:

1.Το έργο δεν είναι λειτουργικό και πρέπει να κατασκευασθεί νέο με καινούργια φιλοσοφία (μέσο θέρμανσης ψύξης το νερό)

2.Να ορίσει το ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί στον συντηρητή ποσό 34.663,00€ χωρίς τον ΦΠΑ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ			
ΑΙΤΙΑ	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Α.Π. 2043/7-6-2010	ΠΟΣΟ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Γ/1689/18-5-2009	ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 771/18-11-2009	1	5.000,00€
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΛΑΒΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 3, ΠΛΑΚΕΤΑ 1 ΣΥΜΒΑΣΗ Γ/4633/30-11-2009	ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4044/30-11-2009	2,3	9.400,00€
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ HITACHI Γ/4952/15-12-2009		10,11,12,13,14,15,16,17	16.130,00€
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ		4,5,6,7,8,9	4.133,00€
ΣΥΝΟΛΑ			34.663,00€

3. Να παραληφθεί το έργο από τις επιτροπές που προβλέπονται από την Νομοθεσία (με ενδεχόμενες παρατηρήσεις που θα συμπεριληφθούν στα πρωτόκολλα).

4. Η ανωτέρω γνωμοδότηση να αποσταλεί στον Νομικό Σύμβουλο για σχετική γνωμοδότηση για το σύννομο της υπόθεσης και ειδικότερα για το οικονομικό θέμα (καταβολή ποσού 34.663,00€ χωρίς τον ΦΠΑ) βάσει της παρ. 2 2^η, 3,4 του άρθρου 103 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

Επίσης έθεσε υπόψη του συμβουλίου και την από 30-9-2010 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Αθανασίου Παπαστεργίου, με την οποία αυτός γνωμοδοτεί ότι η απαίτηση (αμοιβή και αξία ανταλλακτικών) της εταιρείας, που ανέλαβε το έργο της συντήρησης του συστήματος κλιματισμού του Δημαρχείου, είναι νόμιμη.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Δάσκαλος: Προτείνω την αποδοχή της γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του Δήμου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Την εισήγηση και πρόταση του αντιδημάρχου Δημητρίου Δάσκαλου.
- 2.- Την από 17-6-2010 γνωμοδότηση της επιτροπής διερεύνησης της δυσλειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του Δημαρχείου.
- 3.- Την αριθ. 321/2010 απόφασή του με την οποία ορίστηκαν τα μέλη και συγκροτήθηκε η παραπάνω επιτροπή.
- 4.- Την αριθμ. 16/2009 μελέτη του έργου «Συντήρηση κλιματισμού Δημαρχείου» που συντάχθηκε από το Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα του Δήμου.
- 5.- Την αριθ. 161/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με την οποία απ' ευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω έργου στον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ Μιχαήλ Υφαντίδη του Ιωάννη (με ΑΜ 204), με το ποσό των 5.000,00 € με το ΦΠΑ ετησίως.
- 6.- Τις αριθ. 474/1612/2009, 1470/4632/30-11-2009, 1631/4951/2009 Αποφάσεις αντιδημάρχου τεχνικών Δ. Δάσκαλου, με τις οποίες έγιναν οι απευθείας αναθέσεις των προμηθειών των ανταλλακτικών για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
- 7.- Την από 30-9-2010 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Α. Μακρυγιάννη.
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).

Αποφασίζει Ομόφωνα

Αποδέχεται την από 30-9-2010 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Αθανασίου Μακρυγιάννη και εν μέρει την από 17-6-2010 γνωμοδότηση της επιτροπής διερεύνησης της δυσλειτουργίας του συστήματος κλιματισμού του Δημαρχείου υπέρ της καταβολής στην εταιρεία «ΥΙΟΙ ΥΦΑΝΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» του ποσού των € 34.663,00 χωρίς Φ.Π.Α, στο οποίο περιλαμβάνεται η αμοιβή της παραπάνω εταιρείας καθώς και η αξία των ανταλλακτικών που προμηθεύτηκε ο Δήμος για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κλιματισμού Δημαρχείου», αφού προηγηθεί η νόμιμη παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής του εν λόγω έργου.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **712 / 2010**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	M.	Σουμελίδης	X.	Σκουμπόπουλος
	Δ.	Δάσκαλος	B.	Γιαννουλάκης
	T.	Χατζηαθανασίου	Σ.	Παναγιωτίδης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	Γ.	Μιχαηλίδης	M.	Σακαλής
	Π.	Παυλίδης	M.	Τσιαμήτρου-Καραχατζή
	Σ.	Μηλιόπουλος	E.	Γουναράς
	N.	Μουσιάδης	I.	Καλαϊτζίδης
	A.	Τσιάρας		
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	N.	Τσιαμήτρος		
	N.	Μαυροκεφαλίδης		
	M.	Τρανίδης		
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ	Γ.	Κάκαρης		

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Σ. Διαμαντής
Η. Σοφιανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ

-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 29-11-2010
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ