

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το υπ' αριθ. 9/2022 Πρακτικό Συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 41/2022

### **Π ε ρ ί λ η ψ η**

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 55,9949 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το KYT 400/33 kV στη θέση Βοσκότοπος – συνοδό έργο του ΑΣΠΗΕ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ), της εταιρείας «ENERGY VENTURES 7 Μ.Ι.Κ.Ε.»

Σήμερα στις 27-9-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 23-9-2022 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019 και της αριθμ.1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη.

<b>Παρόντες</b>		<b>Απόντες</b>	
1	Ηλίας Τσιφλίδης	1	Πετρούλα Μουχτάρη
2	Στυλιανός Ασλάνογλου	2	Δημήτριος Τσανακτσίδης
3	Κωνσταντίνος Ρίζος	3	Λάζαρος Ασλανίδης
4	Αθανάσιος Σιδηρόπουλος	4	Γεώργιος Γουλτίδης
5	Συρμούλα Τζήμα-Τόπη		

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 6-9-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασίλειο Παπαδόπουλου, που έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 613444(569)/30-8-2022 (ΠΕΤ : 2203729328) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων / Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση:

1. Το έργο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 55,9949 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το KYT 400/33 kV στη θέση Βοσκότοπος – συνοδό έργο του ΑΣΠΗΕ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ), της εταιρείας «ENERGY VENTURES 7 Μ.Ι.Κ.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Γούρνες Τζουμαγιάς» της ΔΕ Βέροιας του Δήμου Βέροιας, ΠΕ Ημαθίας της ΠΚΜ (ΠΕΤ. 2203729328).».

2. Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2 - Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02: Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

3. Φορέας υλοποίησης του έργου: “ENERGY VENTURES 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” με διακριτικό τίτλο: “ENERGY VENTURES 7”.

4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 31/ 08/ 2022 έως 30/ 09/ 2022.

5. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ. 2313–309.399 κα. Ι. Βασιλειάδου).

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 2331353634) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: <http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-gr&page=491>

7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΛΑΟΣ» της Π.Ε Ημαθίας την 31 Αυγούστου 2022.

8. Στοιχεία του έργου όπως προκύπτουν από την Μη Τεχνική Περίληψη.

8.1 Το Φωτοβολταϊκό πάρκο θα αποτελείται από δυο (2) τμήματα και συγκεκριμένα:

• ΤΜΗΜΑ Α (έκτασης 168.890,26 τμ) Συγκεκριμένα η επιφάνεια που καταλαμβάνει μια κατασκευή με ενσωματωμένα Φ/Β πλαίσια είναι  $4,584\mu \times 1,029\mu \times \cos 22 = 4,3734669 \mu \times 12.246 \text{ PV panels} = 53.557,48 \text{ τ.μ.}$  Άρα το σύνολο της καλυπτόμενης επιφάνειας από τα ΦΒ και τις μόνιμες κατασκευές (3 οικίσκοι ελέγχου) είναι 53.662,48 τ.μ. από τα διαθέσιμα 168.890,26 τ.μ. Έτσι το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 31,77%.

• ΤΜΗΜΑ Β (έκτασης 677.831,81τμ) Συγκεκριμένα η επιφάνεια που καταλαμβάνει μια κατασκευή με ενσωματωμένα Φ/Β πλαίσια είναι  $4,584\mu \times 1,029\mu \times \cos 22 = 4,3734669 \text{ m} \times 46.696 \text{ PV panels} = 204.223,41 \text{ τ.μ.}$  Άρα το σύνολο της καλυπτόμενης επιφάνειας από τα ΦΒ και τις μόνιμες κατασκευές (9 οικίσκοι ελέγχου) είναι 204.538,41 τ.μ. από τα διαθέσιμα 677.831,81 τ.μ. Έτσι το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 30,18%.

• ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: 846.722,07 τ.μ.

8.2 Αποστάσεις Έργου από σημεία ενδιαφέροντος:

• Η περιοχή εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου βρίσκεται στη θέση «ΓΟΥΡΝΕΣ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ», του Δήμου Βέροιας. Συγκριμένα, χωροθετείται περίπου:

❖ 7,31 χλμ Βόρεια και Δυτικά από τον οικισμό Ξηρολίβαδο,

❖ 10,26 χλμ Δυτικά από τον οικισμό Βρωμοπήγαδο,

❖ 8,25 χλμ Νότια και Δυτικά από τον οικισμό Κουμαριά και

❖ 6,77 χλμ Βόρεια από τον οικισμό Κάτω Βέρμιο.

• Το προτεινόμενο έργο ανήκει διοικητικά στην Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Βέροιας, Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιπλέον πληροφορίες για το έργο μπορούν να αναζητηθούν από:

❖ ENERGY VENTURES 7 - Χριστίνα Ρουμπεδάκη τηλέφωνο 2106128226 [christina.roumbedaki@entricity.eu](mailto:christina.roumbedaki@entricity.eu)

❖ Περιβαλλοντικός μελετητής έργου: Γεώργιος Σιγαλός τηλέφωνο 6947526042 [sigalosgeo@gmail.com](mailto:sigalosgeo@gmail.com)

Παρακαλούμε για την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου και την αποστολή του σχετικού αποδεικτικού (Κοινότητα Κουμαριάς), καθώς επίσης και για τη διατύπωση των απόψεων σας μέσω απόφασης τοπικής κοινότητας, η οποία θα μας κοινοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό λόγω του περιορισμένου χρόνου, που υπάρχει για την τελική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Προτείνω να εισηγηθούμε αρνητικά επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 55,9949 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το ΚΥΤ 400/33 kV στη θέση Βοσκότοπος – συνοδό έργο του ΑΣΠΗΕ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ), της εταιρείας «ENERGY VENTURES 7 Μ.Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα και με την απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κουμαριάς.

Λευκή ψήφο έδωσε το μέλος της επιτροπής Σ. Τζήμα

Υπέρ της πρότασης του πρόεδρου ψήφισαν οι Η. Τσιφλίδης, Σ. Ασλάνογλου, Κ. Ρίζος, Α. Σιδηρόπουλος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 6-9-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιβάλλοντος Βασίλειο Παπαδόπουλου.

2. Την πρόταση του Προέδρου
3. Το με αρ. πρωτ. 6134444(569)/30-8-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4. Το από 26-09-2022 πρακτικό συζήτησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
5. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 55,9949 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το ΚΥΤ 400/33 kV στη θέση Βοσκότοπος – συνοδό έργο του ΑΣΠΗΕ της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ ΑΕ), της εταιρείας «ENERGY VENTURES 7 Μ.Ι.Κ.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση «Γούρνες Τζουμαγιάς»

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **41/2022**

.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ηλίας Τσιφλίδης

Στυλιανός Ασλάνογλου  
Κωνσταντίνος Ρίζος  
Αθανάσιος Σιδηρόπουλος  
Συρμούλα Τζήμα-Τόπη

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια, 29-9-2022  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ